ГИЦ ПВ® Акционерное общество "Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды" (АО "ГИЦ ПВ")

Аттестат аккредитации (ILAC) № ААС.А.00259

Лицензия на определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) водных объектов и почв № Р/2010/1775/100/Л (Росгидромет)

Сертификат СМК по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РОСС RU.ОС/08.СМК.17-0334

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405

Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

«Утверждаю»
Генеральный директор
Главный эксперт М.В. Морина Ю.Н. Гончар
по Доверенности 06/18 от 15.01.2018

Протокол испытаний № ВОУ-4263/19
«05» марта 2019 г.

Заказчик: **ООО "Торгзнаксервис"**

Объект испытаний: Образец водной вытяжки *(после выдерживания в дистиллированной воде с температурой 60°С в течение 5 суток)* из образца *смесителя для умывальника одноручного Istok Life арт.0402.715, изготовитель ООО « Торгзнаксервис»,*

Место отбора пробы: не указано

Дата и время принятия пробы в работу лабораторией: 01.03.2019 16:58

Акт отбора пробы: Отбор выполнен Заказчиком

Даты проведения испытаний: 01.03.19 - 05.03.19

Испытания проведены в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). **Глава II. Раздел 3**. Требования к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки.

Методы испытаний соответствуют требованиям **ГОСТ Р 51232-98 (р.р. 3, 4).**

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	**ПДК** (предельно допустимая концентрация), по [1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Цинк, мг/л	3.5	5	ПНД Ф 14.1:2.253-09
2.	Активированная кремнекислота (по Si), мг/л	< 0.5	10.0	ПНД Ф 14.1:2:4.215-06
3.	Олово, мг/л	0.039	-	ПНД Ф 14.1:2:4.140-98
4.	Алюминий, мг/л	< 0.01	0.5	ГОСТ 31870-2012
5.	Железо общее, мг/л	< 0.04	0.3	ГОСТ 31870-2012
6.	Марганец, мг/л	0.0190	0.1	ГОСТ 31870-2012
7.	Кадмий, мг/л	< 0.0001	0.001	ГОСТ 31870-2012
8.	Медь, мг/л	0.0070	1.0	ГОСТ 31870-2012
9.	Свинец, мг/л	0.0070	0.03	ГОСТ 31870-2012
10.	Никель, мг/л	0.023	0.1	ГОСТ 31870-2012

[1] - СанПиН 2.1.4.2652-10. «Гигиенические требования безопасности материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки водоподготовки».

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

Ответственный за проведение испытаний:
Руководитель ИЦ _____ Иванов П.С.